

Nowy Sącz, 03 lipca 2019 r.

Egz. pojedynczy

### **Informacja o wprowadzonych zmianach w zapytaniu ofertowym**

**Dotyczącym :** postępowania na udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 11/GMiK/2019 na dostawę klimatyzacji do Sali szkoleniowo – konferencyjnej w KaOSG.

**Szanowni Państwo,**

Z dniem 03.07.2019 r. w Zapytaniu ofertowym 11/GMiK/2019 na a dostawę klimatyzacji do sali szkoleniowo – konferencyjnej w KaOSG, nastąpiły następujące zmiany:

**1. Punkt II.2 :**

Klimatyzatory muszą spełniać poniższe graniczne parametry techniczno – użytkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- Moc elektryczna chłodzenia : 3kW – 3,5 kW,
- Moc chłodnicza : 10 kW.

**2. Punkt II.7 :**

Wykonawca udzieli min 4 lata gwarancji na montaż oraz zamontowany sprzęt.

NACZELNIK  
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia  
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
w Nowym Sączu  
ppłk SG Kazimierz JAROSZ