

Nowy Sącz, dnia 04.11.2019 r.

***Dotyczy: demontaż, dostawę, instalację zasilaczy UPS dla potrzeb Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Zapytanie ofertowe nr 10/WŁiI/2019***

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu informuje, że w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym nr 10/WŁiI/2019 wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Czy w ramach prowadzonego postępowania zamawiający dopuszcza UPS:

1. O wyjściowym współczynniku mocy  $PF=0,9$
2. Zniekształceniach harmonicznym napięcia wyjściowego  $< 5\%$
3. Zniekształceniach harmonicznym prądu wejściowego  $< 3\%$

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu wyjaśnia:

- Ad. 1 Zamawiający dopuszcza UPS o wyjściowym współczynniku mocy  $PF=0,9$ .
- Ad. 2 Zamawiający dopuszcza UPS o zniekształceniach harmonicznym napięcia wyjściowego  $< 5\%$
- Ad. 3 Zamawiający dopuszcza UPS o zniekształceniach harmonicznym prądu wejściowego  $< 3\%$ .

Treść udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień należy traktować jako nieodłączną część dotyczącą treści opisu przedmiotu zamówienia w spr. 10/WŁiI/2019.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI  
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ  
w Nowym Sączu

mjr SG Mariusz RYMANOWICZ